



PROKURATURA OKRĘGOWA
w Elblągu
ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13
82-300 ELBLĄG
WYDZIAŁ III BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY
82-300 Elbląg ul. 1 Maja 16

Elbląg 2-08-2016 r.

Wyjaśnienie nr 7

do SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
„Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Iławie”.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło poniższe zapytanie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Czy wykrywacz metali i bramka kontrolna są w zakresie postępowania? Brak w przedmiarach robót. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów wymaganych dla urządzeń.
Odpowiedź nr 1.

W dokumentacji podano lokalizację ww. elementów. Dobór wg. zamawiającego.

Pytanie nr 2. Wg opisu technicznego drzwi wewnętrzne (poza drzwiami do prokuratorów) mają posiadać izolacyjność akustyczną na poziomie 28 dB. Z uwagi na fakt iż producenci deklarują izolacyjność akustyczną standardowo na poziomie 27 dB a potem 32 dB, w takim wypadku trzeba by zastosować wyższą (32dB) izolacyjność akustyczną dla wszystkich drzwi płycinowych wewnętrznych. Czy aby nie generować zbyt wysokich kosztów Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi wewnętrznych (poza drzwiami do pom. prokuratorów) o izolacyjności 27 dB?

Odpowiedź nr 2.

Projektant dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3. Ze względu na zastosowanie kratki wentylacyjnej w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych nie ma możliwości zapewnienia izolacyjności akustycznej dla tych drzwi na

poziomie 27 dB. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu izolacyjności akustycznej dla drzwi D3?

Odpowiedź nr 3.

Drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych można wykonać jako drzwi bez izolacyjności akustycznej.

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie, że witryny Wp1 i Wp2 jako że są to elementy wewnętrzne mają być wykonane w profilu „zimnym”.

Odpowiedź nr 4

Witryny wp1 i wp2 są witrynami posiadającymi odporność pożarową, witryny należy wykonać w technologii spełniającej wymagania w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako wiążące.

o.f. PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w Elblągu
sr. Leszek Gabriel
Leszek Gabriel